



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000233-18

Термін дії з 17 жовтня 2018 до 16 жовтня 2021
*Valid from / valid until*Продукція
Product

Система вогнезахисна 'CONLIT MAT' для облицювання сталевих повітроводів, що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки 'CONLIT MAT' (ідентичний 'ProRox WM 950 ALU') з одностороннім покриттям (обкладкою), армованою алюмінієвою фольгою, або марки 'ProRox WM 950' без покриття (обкладок)

6806 00 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.30 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва', п. 7.11 ДБН В.2.5-67:2013 'Опалення, вентиляція та кондиціювання', ДСТУ Б В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість' (EN 1366-1:1999, NEQ) щодо класу вогнестійкості EI 60 та EI 180 (згідно з таблицею Додатка (2 (дві) позиції) повітроводів, що працюють в умовах надмірного тиску та розрідження з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною 'CONLIT MAT', що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки 'CONLIT MAT' (ідентичний 'ProRox WM 950 ALU') з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки 'ProRox WM 950' без покриття (обкладок), середньою товщиною облицювання згідно з таблицею Додатка.

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма 'Rockwool, a.s.' (Чеська Республіка),
адреса: Cihelni 769, 735-31 Bohumin, Czech Republic

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',
адреса: 03049, м. Київ, вул. Брюлова, 7, код ЄДРПОУ 30757290.
Довіреність фірми 'Rockwool, a.s.' (Чеська Республіка) від 30.08.2018

Додаткова інформація

Additional information

Система вогнезахисна 'CONLIT MAT' для облицювання сталевих повітроводів, що виробляється серійно з 17.10.2018 до 16.10.2021. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Акт обстеження виробництва від 11.10.2018 № 1360, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 03.10.2018 № 10028с4, Експертне рішення від 17.10.2018 № 10028с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 10.04.2015 № 2/СПВ-15 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365, дійсний до 10.04.2019).

Керівник
Head

М.П.

А.М. Козленко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 10028с4



Серія ДС



№ 10206

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0000233-18

« 17 » ЖОВТНЯ 2018

Умови виконання системи вогнезахисної 'CONLIT MAT' для облицювання сталевих повітроводів.

№ з/п	Опис системи вогнезахисної «CONLIT MAT» для облицювання сталевих повітроводів	Клас вогнестійкості, хвилини
1	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною 'CONLIT MAT', що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки 'CONLIT MAT' (ідентичний 'ProRox WM 950 ALU') з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки 'ProRox WM 950' без покриття (обкладок) (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 30 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічки 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 2000 мм	EI 60
2	Повітроводи з прохідним перерізом прямокутної форми не менше ніж 75 мм × 75 мм або інших розмірів з діагоналлю (діаметром) прохідного перерізу не менше ніж 106 мм, із системою вогнезахисною 'CONLIT MAT', що складається з матів прошивних з мінеральної вати на основі базальту марки 'CONLIT MAT' (ідентичний 'ProRox WM 950 ALU') з одностороннім покриттям (обкладкою) армованою алюмінієвою фольгою або марки 'ProRox WM 950' без покриття (обкладок) (густина матів за даними виробника 80 ± 10 %) середньою товщиною облицювання 70 мм, які в місцях стику матів з'єднуються шляхом закручування металевої прошивної сітки, а відносно сталевих повітроводів мати фіксуються сталеві стрічки 20 мм × 0,5 мм в місцях стику та вздовж повітроводу з кроком не менше ніж 450 мм. З'єднання секцій повітроводів здійснюються через азбестовий шнур за допомогою стандартних фланцевих з'єднань (рамок) чотирма болтами М8 (по кутах). Нещільності по кутах примикання секцій до рамок оброблялися жаростійким герметиком BauGut (Естонія). Повітроводи кріпляться (підвішуються) на опорах з кроком 1300 мм	EI 180

Усього: 2 (дві) позиції.



А.М. Козленко

№ 900181